



UTFUOR

COMPLESSO VIA CLAUDIO 21 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN SOLAIO DEL LABORATORIO DI STRUTTURE DEL DIST EDIFICIO N. 6 COMPLESSO DI VIA CLAUDIO N.21 NAPOLI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, a seguito di segnalazione prima telefonica e poi scritta da parte del Direttore del Dipartimento di Strutture, con la quale segnalavano cadute di intonaci e calcinacci dal solaio del laboratorio di cui in oggetto, il Capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta, e il tecnico geom. Giuseppe Bartolozzi, Assistente Tecnico del medesimo Ufficio, si sono recati sul posto e dal sopralluogo esperito ha constatato un' effettivo distacco porzioni di intonaci, determinate presumibilmente da infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante.

Alla luce di quanto sopra, considerato che tale situazione richiede un immediato intervento, al fine di scongiurare pericoli per gli utenti del laboratorio, risulta necessario procedere alla spicconatura degli intonaci pericolanti, nonché alla verifica degli altri mediante opere di picchettatura, oltre che ad altre opere che dovessero rendersi necessarie per la messa in sicurezza dei locali.

Per tutto quanto su esposto, è stato richiesto alla ditta Edilplinio srl con sede in Via Plinio n.105 Torre Annunziata (NA), un immediato intervento per le opere di messa in sicurezza del laboratorio in parola. Il sottoscritto tecnico ha redatto il presente verbale ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. n.207/2010.

IL TECNICO

Geom. Giuseppe Bartolozzi

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO FUORIGROTTA

Geom. Antonino Laudicina

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, visto il verbale di cui sopra, attesa la somma l'urgenza, si affida alla ditta Edilplinio, Via Plinio n.105 Torre Annunziata (NA) l'esecuzione delle opere in parola.

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO FUORIGROTTA

Geom. Antonino Laudicina

Per Accettazione

Edilplinio
EDILPLINIO s.r.l.
"UNIPERSONALE"
Via Plinio, 105 / Torre Annunziata (Na)
Partita IVA 0262800105
PEC: edilplinosnc@legalmail.it